

2026 년 5 월 29 일
석면비산정도 측정결과
[작업전 측정]

[별지-첨부1] 측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	측정 일시	유량 (ℓ/분)	계수 시야수(개)	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A26084(1)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	09:52~13:52	10.0	100	0.001	기준치미만
A26084(1)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	09:55~13:55	10.0	100	0.001	기준치미만
A26084(1)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	09:58~13:58	10.0	100	0.001	기준치미만
A26084(1)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	10:02~14:02	10.0	100	0.001	기준치미만
-이하여백-							

2026 년 6 월 4 일
석면비산정도 측정결과
[1층 전체]

[별지-첨부1] 측정 결과

[illegible]

2026 년 6 월 5 일
석면비산정도 측정결과
[지하1층 전체]

[별지-첨부1] 측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	측정 일시	유량 (ℓ/분)	계수 시아수(개)	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A26084(3)-#1	부지경계선1	SARA5100/1	08:15~12:15	10.0	100	0.002	기준치미만
A26084(3)-#2	부지경계선2	SARA5100/1	08:17~12:17	10.0	100	0.001	기준치미만
A26084(3)-#3	부지경계선3	SARA5100/1	08:19~12:19	10.0	100	0.002	기준치미만
A26084(3)-#4	부지경계선4	SARA5100/1	08:21~12:21	10.0	100	0.002	기준치미만
A26084(3)-#5	위생설비지점	SARA5100/1	08:30~09:10	10.0	300	0.001	기준치미만
A26084(3)-#6	음압기 배출구1	SARA5100/1	09:14~09:54	10.0	300	0.001	기준치미만
A26084(3)-#7	음압기 배출구2	SARA5100/1	09:16~09:56	10.0	300	0.002	기준치미만
A26084(3)-#8	폐기물반출구	SARA5100/1	11:05~11:45	10.0	300	0.003	기준치미만
A26084(3)-#9	폐기물보관지점1	SARA5100/1	15:05~15:45	10.0	300	0.001	기준치미만
A26084(3)-#10	폐기물보관지점2	SARA5100/1	15:07~15:47	10.0	300	0.001	기준치미만

-이하여백-

2026 년 6 월 6 일
석면비산정도 측정결과
[폐기물상차]

부1] 측정 결과

시료번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	측정 일시	유량 (ℓ/분)	계수 시아수(개)	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A26084(4)-#1	폐기물보관지점1	SARA5100/1	06:44~07:24	10.0	300	0.001	기준치미만
A26084(4)-#2	폐기물보관지점2	SARA5100/1	06:42~07:22	10.0	300	0.001	기준치미만

-이하여백-